



Teatrul de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia

Str. Andrei Mureșanu, Nr. 3, cod 510117, Alba Iulia E-mail:
secretariat@teatrulalba.ro / contabilitate@teatrulalba.ro / juridic@teatrulalba.ro



NR. 992 / 07.08.2020

CLARIFICARI

Ca urmare a publicării anunțului referitor la achiziția publică de lucrări având ca obiect :”**Instalatie de detectare-semnalizare a incendiilor - clădire Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia**”, COD CPV : 45312100-8 Lucrări de instalare de sisteme de alarmă împotriva incendiilor (Rev.2), – anunțul nr. ADV1161605 publicat în data de 03.08.2020, în S.E.A.P. și pe site-ul www.teatrulalba.ro având invitația de participare nr. 957/03.08.2020, în data de 06.08.2020, ora 09:08, a fost solicitata o clarificare înregistrata sub. nr. 983/06.08.2020 :

clarificare 1

” referitor la licitatia cu obiectul "Instalatie de detectare-semnalizare a incendiilor" va solicitam urmatoarele clarificari :

- nu regasim in documentatie formularul F4 - Lista cu cantitatile de echipamente

- nu regasim in documentatie formularul F5 - Fise tehnice echipamente

- referitor la solicitarea privind incadrearea sau colaborarea cu electricieni autorizati ANRE minim gradul IIB am dori sa stim care este baza legala pentru aceasta cerinta;.”

răspuns 1

1. “Lipsa formulare F4 si F5

Raspuns:

Avand in vedere ca articolele de deviz care se refera la montajul elementelor componente ale instalatiei de semnalizare a incendiilor prezentate in Formularul F3 au o lista de componente atasata, nu am considerat ca este necesar sa intocmim Formularul F4 – Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice.

Prin urmare nu este necesara nici intocmirea Formularului F5 – Fise tehnice utilaje, echipamente tehnologice.

In Formularul F3 sunt prezentate ca referinta componentele care au stat la baza proiectului instalatiei de semnalizare, cu mentiunea ca acestea pot fi inlocuite cu alte componente de la alt producator, avand caracteristici tehnice egale sau superioare acestora, cu conditia sa functioneze ca un ansamblu, in conformitate cu proiectul.

2. Lucrările de execuție la instalația electrică vor fi efectuate numai de către electricieni autorizați ANRE minim gradul IIB, de tehnicieni sau ingineri autorizați de C.N.S.I.P.C. pentru sisteme de semnalizare a incendiilor.

Raspuns:

Avand in vedere ca instalatia de semnalizare a incendiilor se alimenteaza din instalatia electrica la tensiunea de 230V, racordarea acesteia se va realiza de catre electricieni autorizati ANRE.

Legislatie aplicabila:

Ord 45 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice. Data: 07.09.2016 MO 730/21.09.2016. Abroga Ordinul 23/2013,

cu modificarile si completarile ulterioare;

Modificat prin Ordinul 212/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016 Data: 19.12.2018 MO 23/09.01.2019”

Mai mult, la subpct. 7.2 “Dispozitii generale” de la pct.7. Caiet de sarcini din Proiectul I152/2020, este prevazut:

“ La executie si montaj se vor respecta:

- documentatie scrisa si desenata;
- ...;
- ...;
- masuri de protectia muncii;...”

...

In timpul executiei:

-...;

- va asigura forta de munca...;”

Tinand cont de aceste aspecte si pentru respectarea prevederilor Legii nr.319/2006 a sanatatii si securitatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.53/2003-Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Legii nr.227/2015- privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se impune ca personalul folosit sa fie angajat sau colaborator.

MANAGER,
IOANA BOGĂȚAN

